



Extincteurs
Extinguishers

Certificat

Certificate

Reconduction N°EP6 392 852 A0 du 1/01/2020
Renewal N°EP6 392 852 A0 from 1/01/2020
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2024

MOBIAK S.A.

96-98 Markou Mpotsari Str. - 73136 CHANIA - CRETE GRECE

N° titulaire / Holder: 110

Site de production / Production site: CHANIA (Crète)

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF - Extincteurs pour le produit cité en annexe.
Is authorized to affix the NF mark on the product listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Extinguishers reference document.

Cette décision atteste que le produit désigné en annexe est certifié conforme aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Extincteurs.
This decision attests that the product mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Extinguishers reference document.

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics:

Cet extincteur est conforme à la norme de référence pour le type d'extincteur considéré ; son aptitude à l'emploi et son efficacité à éteindre les feux ont été vérifiées

Agent extincteur

Foyer type éteint

Durée de fonctionnement

Températures limites d'utilisation

Mise à disposition d'une fiche informative

This extinguisher complies with the reference standard for the type of extinguisher considered ; its fitness for purpose and efficiency to extinguish fires were verified

Extinguishing agent

Fire performance

Operating time

Temperature range

Provision of information sheet

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 31/12/2024 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Extincteurs.
This certificate supersedes all previous certificates. This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2024 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Extinguishers reference document.



Franck LEBEUGLE
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTIF 1332.4.11/2014





Extincteurs
Extinguishers

Annexe

Appendix

Annexe de la décision de : Reconduction N°EP6 392 852 A0 du 1/01/2020

Appendix of the decision of: Renewal N°EP6 392 852 A0 from 1/01/2020

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2024

MOBIAK S.A.

96-98 Markou Mpotsari Str. - 73136 CHANIA - CRETE GRECE

IDENTIFICATION DU PRODUIT / PRODUCT DESIGNATION

Gamme / Product range	MBK KNOB
Marque commerciale / Trademark	MOBIAK S.A.
Référence commerciale / Product name	MBK13-060PA-P1LFR
Référence technique / Technical Reference	Extincteur à Poudre ABC
Nature du Gaz auxiliaire / Nature of auxiliary gas	CO2
Masse ou Volume / Mass or Volume	6 kg
Agent Extincteur / Extinguisher Medium	HJ ABC UNIVERSAL
Additif – mode de mélange / Additive – method of mixing	-
Foyers types / Fire rating achieved	34 A - 183 B - C
Températures limites d'utilisation / Operating temperature range	-30°C +60°C
Durée de fonctionnement / Duration of operation	15,43 s
Certification transport / Bracket Vehicles (option)	non
Mise en Pression / Pressurization	BA 120 g
Norme / Standard	NF EN 3-7+A1(février 2008) EN 11356 du 21/09/2015 EN 11356-1 du 16/02/2016 EN 11356-3 du 5/10/2016 EN 11356-4 du 24/07/2017 EN 11356-5 du 30/11/2017
Rapport d'essai / Test Report	
Certifié avec son support mural / Certified with its mounting bracket (option)	oui
Essais diélectrique / Dielectric test	oui
Portée moyenne / Average range (option)	non mesurée

La conformité à la directive Equipements sous Pression (2014/68/UE) est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. Compliance with Pressure Equipment Directive (2014/68/UE) is attested by CE marking affixed on the product.

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached. CERTI F 1332.4 11/2014

Annexe page 2/2

